



**PROCEDURA APERTA, IN FORMA TELEMATICA, PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL PADIGLIONE "POLIMEDICO" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE DELL'ASST DELLA VALLE OLONA.**

**CHIARIMENTI n. 2**

**Di seguito si riportano i quesiti pervenuti:**

**1) Quesito:**

In merito al punto T.2, si chiede:

- 1 - che tipologia di impianti esistenti sono installati nel cortile oggetto di intervento?
- 2 - i tombini presenti nel cortile possono essere tombati?

**Risposta**

- 1 - Nel cortile oggetto di intervento sono installati 2 gruppi frigoriferi attualmente in esercizio per il reparto di Anatomia Patologica e Medicina Nucleare.
- 2 - Nei tombini presenti nel cortile sono in esercizio le linee di scarico acque nere e meteoriche. Possono essere tombati solo in caso in cui le ispezioni esistenti siano mantenute nelle loro funzioni.

**2) Quesito**

In merito al punto T.3 chiediamo se è possibile sapere nel dettaglio che tipologia di impianti passano nelle zone dove è richiesto di creare i nuovi compartimenti rei e se possibile avere uno schema di posizionamento delle tubazioni

**Risposta**

Le reti di impianto che passano nelle zone dove è richiesto di creare i nuovi compartimenti REI sono principalmente le seguenti:

- Tubazioni acqua surriscaldata padiglione Polimedico
- Tubazioni acqua surriscaldata padiglione Trotti Maino
- Linee gas medicali ossigeno terapeutico
- Canali in lamiera zincata dove sono posizionate linee elettriche e trasmissione dati
- Tubazioni di posta pneumatica
- Dorsali di linee telefoniche

Non sono stati riportati in formato "disegno elettronico" gli schemi degli impianti tecnologici di cui sopra.

IL RUP

Ing. Massimiliano Mastroianni